

## Varde Handel - julebelysning

<b>Ændring af julebelysning</b>	Enhed	Eksist.	Nyt
Nuværende strømforbrug	W	21.150	1.189
Antal dage med julebelysning		31	31
Antal timer pr. dag med julebelysning	h	12	12
Samlet energiforbrug til julebelysning	kWh	7.868	442
<b>Årlig reduktion af udgift til strøm</b>			
Pris pr. kWh iflg. SE's prisblad oktober 2014	kr.	1,60	1,60
Samlet el-udgift for julebelysning	kr.	12.614	709

### Tilskud til omlægning af julebelysning

Der søges om 100.000 kr.

Der søges om 200.000 kr.

Kommunen kan ikke afløfte moms.

### Finansiering af tilskud ved sparet elforbrug

Periode for dækning af ydet tilskud på 100.000 kr. (i år):

8,40

Periode for dækning af ydet tilskud på 200.000 kr. (i år):

16,80

Reduktion

19.961

-

-

7.425

-

11.905