

Ølgod Skole

Ad bygning på Ølgod Skole – tre9eren – fra 1923.

Skolen oplyser, at bygningen har et meget porøst murværk, som på sigt kan resulteret i fugtskader/fare for skimmelsvamp. I kælderen er der sprungne jerndragere, der er brugt som overliggere til kulkælderen. Jerndragerne er efterhånden blevet synlige. Opvarmningen af bygningen er meget dyr p.g.a. manglende isolering. El opvarmning af varmvandsbeholdere. I fundamentet er der ca. 1,5 meter fra gulv til jord (krybekælderen).

I 2009 estimeres at en renovering kan udføres for ca. 4,1 mio.kr. (se bilag fra Caretaker Portal). Hvis varmesystemet skal ændres er det forbundet med yderligere omkostninger.

Ad bygning på Ølgod Skole – tre9eren – gymnastiksal fra 1959

Skole oplyser, at gymnastiksalen er fra 1959. Der mangler nyt ventilationsanlæg, nye varmerør og understrykning af taget. Undertaget ved omklædningsrum er plastik.

I 2009 estimeres at en renovering kan udføres for ca. 1,38 mio.kr. (se bilag fra Caretaker Portal)

Børnetal i Ølgod området

Skoledistriktet for Ølgod Skole (samlet distrikt for Byskolen, Skolen ved Skoven, Gårde Skole samt Lindbjerg Skole) havde omkring år 2000 er børnetal på ca. 90 til 100 børn pr. årgang. I de seneste år er det faldet til 45 til 50 børn pr. årgang

D.v.s. at det forventes at Ølgod Skole bliver tosporet. I ovenstående tal skal fradrages elever, der går på friskoler (se bilag på børnetal i Varde Kommune pr. 10. juni 2014)

Ønske scenarie fra Ølgod Skole

Skolen ønsker at bygningen fra 1923 rives ned.

I stedet laves en tilbygning til Nul2eren, med 2 klasselokaler, så hele indskolingen kan rummes her, i alt ca. 350 m².

Andre problemstillinger

Ølgod Drabanterne anvender dele af bygning A. Det er derfor nødvendig med en genhusning af foreningen.