

Brandteknisk byggesagsbehandling af åbne pelsdyrhaller i Varde Kommune 20

Dok. nr. 30067-14 - Dato: 29-05-2014	BR-10 og eksempleringen	Ringkøbing-Skjern	Vejen	Billund	Esbjerg
Sektionsstørrelse	Eksemplering: max. 5000 m ²	5000 m ² + 10%	max. 5000 m ²	max. 5000 m ²	max. 5000 m ²
Afstand mellem haller	Eksemplering: Afstand mellem sektioner: sektionsvæg eller 10 m mellem haller	iht. BR-10 og eksempleringen	Det vurderes om fri areal kan nedsættes til hhv. 3,1 og 5 meter	iht. BR-10 og eksempleringen	iht. BR-10 og eksempleringen
Afstand til nærmeste flugtvej	BR-10, 5.2, stk. 1 og eksempleringen: max 25 m	max. 25 meter	max. 25 meter	max. 25 meter	max. 40 meter
Krav om slangevinder	BR-10, 5.4, stk. 6: ja - når etagearelet i sektionen er over 1000 m ²	nej	nej	nej	nej
Krav om andet brandslukningsmateriel	nej - ikke når der er slangevindere	Trykvandslukkere i bygninger og på motorkøretøjer	Pulver- /trykvandslukkere i bygninger og på motorkøretøjer	Pulver- /trykvandslukkere i bygninger og på motorkøretøjer	Pulver- /trykvandslukkere
Røgventilation	Eksemplering: 2% brandvent i bygning <500m ² 10m ² brandvent i bygn. >500m ²	ja - i kip	iht. Eksemplering	iht. Eksemplering	iht. Eksemplering
Øvrige krav		Teknisk bytte accepteres ved brandstrategirapport			
		Motorkøretøjer parkeres mindst 10 m fra bygninger		Længder over 100 m på haller accepteres	Længde på haller max. 120 m
				Brandvej hele vejen rundt om hallerne	
					Afstand ml. haller i samme sektion: 1,2-1,3 meter

Forslag for Varde
iht. Eksempelsamling: max. 5000 m ²
iht. BR-10 og eksempelsamlingen
max. 40 meter i 2-6 rk haller, 25 meter i øvrige haller
Som udgangspunkt ikke i 2,4 og 6 rk haller, men det vurderes individuelt. Over 6 rk skal der fremsendes en brandteknisk vurdering ved afvigelse fra kravet
Nej - ikke når der er slangevinder. Ellers: Trykvandslukker mindst 9 liter, frostsikret ned til -30°. Max 40 m til nærmeste slukker og 6 kg pulverslukkere på motor-køretøjer
I åbne haller over 6 rækker: iht. Eksempelsamlingen (ingen krav i åbne 2, 4 og 6 rk. haller)
Såfremt ansøger ønsker yderligere at fravige krav i BR-10, skal der indsendes en brand-teknisk vurdering, der viser at sikkerheds-niveauet opnås på anden måde.
Andre bygninger (lade, maskinhus mv.) placeres iht. BR-10 fra pelsdyrhaller
Brandvej skal etableres rundt om hallerne, så der er max 40 meter til indgange. Brandvejen skal være mindst 2,8 m. bred.
Fri areal ml. haller i samme sekton: 1,3 meter aht. flugtvejs- og indsatsmuligheder
Brandplaner udarbejdes iht. retningslinier beskrevet i DBI-Vejledning nr. 28 og (2. udgave - februar 2001) og Brandsikring af byggeri (3. udgave - april).