



Varde Kommune

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Sendes til
nst@nst.dk
Mærket: Journal nr. NST-131-00198

Plan & Byudvikling
Bytoften 2
6800 Varde

Tlf. 79 94 68 00

www.vardekommune.dk
vardekommune@varde.dk

8. juni 2016

Oplæg til Varde Kommunes høringssvar på idefase for Viking Link

På baggrund af Naturstyrelsens debatoplæg for VVM-redegørelse for Viking Link har Varde Kommune følgende bemærkninger vedrørende miljøpåvirkninger for kabelanlægget.

Varde Kommune vurderer, det vil være hensigtsmæssigt enten at genbruge geologiske forundersøgelser fra Horns Rev 3 eller gennemføre tilsvarende geologiske forundersøgelser på lokaliteter, hvor der forventes at skulle foretages lange styrede underboringer. Kendskabet til lokalitetens geologi mindsker sandsynligheden for udslip. Varde Kommune har erfaret, at der ved tidligere underboringer er sket udslip af bentonit på naturlokaliteter, hvorfra det vanskeligt kan fjernes.

Dernæst vurderer Varde Kommune, at der med stor sandsynlighed forefindes bilag IV-arter inden for planlægningsbæltet for Viking Link. Derfor vurderer Varde Kommune, at det vil være hensigtsmæssigt at indtænke kompenserende foranstaltninger for Bilag IV-arter i miljøpåvirkningerne af kabeltracéet på samme vis som i de tidligere projekter.

Venlig hilsen

Tove Merete Wolff
Planchef

Sagsbehandler:
Suzi F. Lynn-Pedersen,
planlægger

E-mail: slyn@varde.dk

Direkte tlf.
79 94 74 31

Journalnr. 84194/16
Sagsnr. 16/4307